

ГКУ СО ЯО СРЦ «МЕДВЕЖОНОК»
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК УЧРЕЖДЕНИЯ в 2023 году

| № п/п | Наименование надзорного органа, проводившего проверку | Вид проверки | Сроки проведения проверки | Выявленные нарушения | Наименование и номер документа выданного надзорным органом | Сроки устранения нарушений |
|--------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 1 | Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) | Плановая выездная | с 23.01.2023 по 03.02.2023 | 1. Наличие колиформных бактерий 5,6 в кипяченой воде из чайника в обеденном зале. 2. Низкая освещенность в помещении 211, 222. 3. Неисправная лампа в светильнике в помещении 211. 4. Обнаружены БГКП. 5. Калорийность обеда не соответствует норме. | Акт проверки № 2 от 03.02.2023 | Штраф на руководителя учреждения – 3000 рублей Нарушения устранены. |
| 2 | МЧС России | Плановая выездная | с 20.03.2023 по 31.03.2023 | 1. Аппаратура СПС не формирует сигнал на отключение вентсистемы в здании хозяйственного блока. 2. Проведены изменения в здании по адресу ул. Юности, д. 18, связанные с устройством систем противопожарной защиты без разработки проектной документации. 3. Соединительные линии СПС и СОУЭ проложены кабелем с типом исполнения FRLS вместо кабеля FRLSLTx. | Акт проверки № 52 от 31.03.2023 | Предупреждение Срок устранения 29.03.2024 г. Нарушения устранены. |
| 3 | Контрольно-ревизионная инспекция Ярославской области | Плановая документарная проверка | С 04.09.2023 по 29.09.2023 | 1. В контрактах указан срок оплаты 30 дней, вместо 7. 2. Не выделены этапы исполнения контракта по охране. 3. Вместо независимой гарантии указана банковская. 4. При осуществлении закупок на основании п.4 ст.1 93 ФЗ объем закупок превысил 2 млн. рублей. | Акт проверки № 7-ПП | Штраф на руководителя учреждения – 30000 рублей Нарушения устранены. |